

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Verbraucherinformation Trinkwasser

Am 30.01.2014 haben wir das Trinkwasser Ihres Objektes unter unserer Auftragsnummer 567520 beprobt.

Auftrag: 40039111-0007278334-0686708470

Objekt: 0686708470, Leopoldstr. 71, 95030 Hof

Es wurde auftragsgemäß auf die folgenden Parameter untersucht:

Legionellen

Ergebnis:

Legionellen:

Für die untersuchten Proben wurde der technische Maßnahmewert der TrinkwV für Legionellen eingehalten und somit die Anforderung der TrinkwV in diesem Rahmen erfüllt.

Gesetzliche Grundlage:

Gemäß der aktuell gültigen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist jeder Betreiber einer Trinkwasserinstallation dazu verpflichtet alle betroffenen Verbraucher schriftlich oder durch Aushang über die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen des Trinkwassers zu informieren. Als informationspflichtiger Betreiber einer Trinkwasserinstallation im Sinne des Gesetzes gilt, wer Wasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit zur Verfügung stellt. Somit ist jeder, der Wohnungen vermietet, ein Hotel oder eine Gaststätte betreibt grundsätzlich zur Untersuchung verpflichtet, ebenso wie Betreiber öffentlicher Gebäude wie Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, Krankenhäuser und Alten- oder Pflegeheimen. Zu untersuchen ist mindestens auf Legionellen, allerdings nur, wenn das Warmwasser in einer Großanlage bereitete wird und die Anlage Duschen oder andere Einrichtungen, in denen es zur Vernebelung von Trinkwasser kommt, enthält. Rein gewerbliche, nicht aber öffentliche Anlagen müssen mindesten alle drei Jahre , alle weiteren Anlagen müssen jährlich untersucht werden.



Eching / Ammersee, den 10.02.2014